

АКТ

оценки готовности организации дополнительного образования

к началу 2021/2022 учебного года

составлен «03» августа 2021 года

Муниципальное учреждение дополнительное образование «Дом детского творчества
Ивантеевского района Саратовской области» 1959 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Ивантеевский муниципальный район

(учредитель организации)

413950 Саратовская область Ивантеевский район с. Ивантеевка ул. Советская 18

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гончарова Валентина Владимировна, 8(84579)5-19-79

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образованием администрации
Ивантеевского муниципального района от «25» 06.2021г. № 129 в период с «01»
по «04» 08. 2021 г. межведомственной комиссией (распоряжение администрации
Ивантеевского МР от 23.06.2021 г. № 154-р) в составе:

Болмосова В.А. – первого заместителя главы администрации Ивантеевского
муниципального района - председатель комиссии,

Козловой В.А. – начальника управления образованием администрации
Ивантеевского муниципального района,

Никифоровой С.Н. – методиста управления образованием администрации
Ивантеевского муниципального района,

Кулагина В.А. - начальника ОНД и ПР по Ивантеевскому району,

Гумерова Р.С. – майора полиции, начальника отделения полиции № 1 в составе МО
МВД «Пугачёвский»

проведена оценка готовности муниципального учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации № 738 от 19.12.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«24» 12 2015 г. № АА 073030, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «25»11.2015г., серия 64 Л 01№ 0002041, регистрационный номер № 2339 Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» 01 2013 г. № 64-АГ 85172 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 25.11.2019г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _____ 20___ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 1 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 4 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2021 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: 0

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки ---, гарантийные обязательства ---;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 0 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: -

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки ---, гарантийные обязательства ---;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2021/2022 учебного года:

виды работ: ---

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания 19.07.2021

(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся -250 человек;

б) численность обучающихся на текущую дату – 247 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся и количество групп в соответствии с предварительным комплектованием 12/247;

г) количество обучающихся, запланированных к набору в текущем году в объединении первого года обучения - 30 человек;

д) количество групп по комплектованию:

объединений всего - 12; количество обучающихся - 247 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 0 групп, 0 обучающихся;

во 2 смену – 12 групп, 247 обучающихся.

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек 61%;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;

ж) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов – 9;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Степень оснащённости (минимальная, достаточная, максимальная)	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебные кабинеты Кабинет для занятий художественным творчеством	6	6				Имеется удовлетворительное		
2.	Учебные кабинеты Кабинет для занятий техническим творчеством	2	2				Имеется удовлетворительное		
3.	Танцевальный кабинет	1	1				Имеется удовлетворительное		

наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, договор безвозмездного пользования от 02.09.2013 г. приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «16» 07. 2021 г. МОУ «СОШ с. Ивантеевка им.И.Ф.Дрёмова»;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется ;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели - нет:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 6; стулья офисные - 18;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 65; фонд учебников – 0;

научно-педагогическая и методическая литература - 65.

Основные недостатки: нет;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –
удовлетворительное :**

общая площадь участка – 1003 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки – нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – не имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки - нет.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется персоналом ГУЗ СО «Ивантеевская РБ»

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 15.10.2018 г. № ЛО-64-01-002243 Министерством здравоохранения Саратовской области.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется;

Основные недостатки: нет;

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется персоналом ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» договор от 01.05.2020г.

в) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная с помпой «Рино»,
Кулер.

Основные недостатки - нет.

г) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, №184 –Э от 14.04.2021 филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачёвском районе».

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) 18.11.2019г.

б) присвоена 4 категория опасности объекта;

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожем, в составе 3 сотрудников.

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено - 2 фонаря.

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

и) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием не обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией не имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся ежеквартально;

п) наличие металлоискателей не имеется;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется;

Основные недостатки: нет.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

г) в организации установлена пожарная система АПС «Гранит -5», «Тандем-1» обеспечивающая автоматическое обнаружение загораний в начальной стадии их развития; оповещение персоналом о возникшем загорании; передачу извещений о состоянии средств охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии.

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены Приказом № ___ от ___ 2021 г.

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ___ .20 ___ г.

Результаты проверки соответствует требованиям протокол №21/27И от 25.07.2021 г. выдан электро- измерительной лабораторией по Саратовской области;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 2 раза в год.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ИТК; состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена;

Обеспеченность топливом составляет -% от годовой потребности. Потребность в дополнит. обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное, ООО «Облводоресурс»

17. Газоснабжение образовательной организации имеется ООО «Гапром межрегионгаз Саратов»

18. Наличие туалета внутри здания организации имеется в количестве 1 шт.

Канализация имеется

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 3 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, имеется,
- ж) запас дезинфицирующих средств 5 л. указать объем,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы)- 1 шт., очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый ОВУ -1 «Солнечный бриз -1» устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1 шт.,
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 50 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется

II. Заключение комиссии

Муниципальное учреждение дополнительное образование «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

Председатель комиссии:



В.А. Болмосов

Заместитель председателя комиссии:



В.А. Козлова

Секретарь комиссии:

С.Н.

С.Н. Никифорова

Члены комиссии:

—

В.А. Кулагин

Р.С.

Р.С. Гумеров

Декларация пожарной безопасности (ДПБ) – это документ, фиксирующий заявление собственника здания, что данный объект или его часть отвечают требованиям пожарной безопасности. Декларация предоставляется в территориальный орган Государственного пожарного надзора и проверяется им. Обязанность организовать процедуру оформления декларации пожарной безопасности лежит на собственнике объекта.

