



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)
отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Ивантеевскому району Саратовской области
управления надзорной деятельности и
профилактической работы**

413950 Саратовская область, Ивантеевский район,
с. Ивантеевка ул. Мелиораторов 19а
Тел.: 5-10-28, факс: 5-10-10 код (845-79)
e-mail: gpn41@gumchs.saratov.ru

16.02.2022 № ИВ-175-4-2306

Директору
Муниципального учреждения
дополнительного образования "Дом
детского творчества Ивантеевского
района Саратовской области"

В.В. Гончаровой



Предписание № 2/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества
Ивантеевского района Саратовской области"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки Главного государственного инспектора Ивантеевского района Саратовской области по пожарному надзору Кулагина В.А. № 2 от 02 февраля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.94 г. РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 09 часов 00 минут "07" февраля 2022 года до 17 часов 00 минут "16" февраля 2022 года главным государственным инспектором Ивантеевского района Саратовской области по пожарному надзору Кулагиным В.А., государственным инспектором Ивантеевского района Саратовской области по пожарному надзору Гридневым Р.В., проведена проверка в отношении муниципального учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области" по адресу/адресам: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Советская, 18, совместно с директором муниципального учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области" Гончаровой В.В..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не обеспечено размещение на территории объекта знаков пожарной безопасности «пользование открытым огнем запрещено»	п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	21.03.2022	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, а именно не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	п. 394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	21.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор
Ивантеевского района
Саратовской области
по пожарному надзору
майор внутренней службы

«16» февраля 2022 г.



В.А. Кулагин

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Муниципального учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области" _____ В.В. Гончарова

«16» февраля 2022 г.