

## Протокол

по проведению оценки готовности организации дополнительного образования  
к 2024/2025 учебному году  
составлен « 6 » августа 2024 года

Муниципальное учреждение дополнительное образования «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области» 1959 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Ивантеевского муниципального района

(учредитель организации)

413950 Саратовская область Ивантеевский район с. Ивантеевка ул. Советская 18

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гончарова Валентина Владимировна, 8(84579)5-19 -79

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района от « 27 » июня 2024 г. № 108, в период с 05 по 10 августа 2024 г., комиссией, созданной приказом управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района, в составе

Председатель комиссии:

Начальник управления образованием В.А. Козлова

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

О.В. Астраханцева – заместитель начальника управления образованием

Н.В. Киркова - председатель Ивантеевской районной организации работников образования

С.Н. Никифорова - методист МУ «РЦ» администрации Ивантеевского МР

проведена оценка готовности муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

### I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации № 738 от 19.12.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015 г. № АА 073030, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» 01 2013 г. № 64-АГ 85172 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 02.11.2022 г. Министерство образования Саратовской области,  
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

**2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»** оформлен 25.11.2019 (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от 18.02.2022г. оформлена.  
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

**3. Количество филиалов - 1.**

**4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) - 1.**

**5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) – 0.**

**6. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту: 1

виды ремонтных работ: замена кровли.

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 1 146 000,00 (руб.);

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 0 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: 0.

объем финансирования данных видов работ - (руб.);

акт приемки - гарантийные обязательства -;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года:

виды работ: -

объем финансирования данных видов работ – 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания \_\_\_\_\_.

(проведено, не проведено, указать дату)

#### **7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации – 250 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 221 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся и количество групп в соответствии с предварительным комплектованием 12/221;

г) количество обучающихся, запланированных к набору в текущем году в объединения первого года обучения - 30 человек;

д) количество групп по комплектованию:

объединений всего - 13; количество обучающихся - 221 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 0 групп, 0 обучающихся;

во 2 смену – 12 групп, 221 обучающихся.

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек 61%;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;

з) наличие плана работы организации на 2023/2024 учебный год имеется.

**8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 9;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Степень оснащенности (минимальная, достаточная, максимальная)	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	и Наличие состояния мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебные кабинеты Кабинет для занятий художественным творчеством	6	6				Имеется удовлетворительное		
2.	Учебные кабинеты Кабинет для занятий техническим творчеством	2	2				Имеется удовлетворительное		
3.	Танцевальный кабинет	1	1				Имеется удовлетворительное		

наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, договор безвозмездного пользования от 02.09.2013 г. приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» 07.2024 г. МОУ «СОШ с. Ивanteeвка им. И.Ф.Дрёмова»;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется ;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели – нет;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели– нет;

шкаф плательный - 7; стеллаж- 2; стулья офисные - 34;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 65; фонд учебников – 0;  
 научно-педагогическая и методическая литература - 65.  
 Основные недостатки: нет;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  
 (имеется, не имеется)

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –  
удовлетворительное :**

общая площадь участка – 1003 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
 техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется.  
 (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки – нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
 соответствие санитарным требованиям – не имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и  
 соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
 объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки - нет.

**10. Медицинское обслуживание в организации организовано;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется персоналом ГУЗ СО «Ивантеевская  
 РБ»

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 15.10.2018 г. №  
 ЛО-64-01-002243 Министерством здравоохранения Саратовской области.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется;

Основные недостатки: нет;

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется персоналом ГУЗ СО  
 «Ивантеевская РБ» договор от 18.07.2024г.

в) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная с помпой  
 «Рино», Кулер.

Основные недостатки - нет.

г) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, №184 –Э от 01.04.2024 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачёвском районе».

**11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.**

Основные недостатки: нет.

**12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:**

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) 18.11.2019г.

б) присвоена 4 категория опасности объекта;

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожем, в составе 3 сотрудников.

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено - 2 фонаря.

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

и) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием не обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией не имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся ежеквартально;

п) наличие металлоискателей не имеется;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется;

Основные недостатки: нет.

**13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:**

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась;

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

г) в организации установлена пожарная система АПС «Гранит -5», «Тандем-1» обеспечивающая автоматическое обнаружение загораний в начальной стадии их развития; оповещение персоналом о возникшем загорании; передачу извещений о состоянии средств охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии.

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены Приказом № 20 от 26.07.2024г.

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 15.07. 2024 г.

Результаты проверки соответствует требованиям протокол № 23/57И от 2024 г. выдан электро- измерительной лабораторией по Саратовской области;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 2 раза в год.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

**14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ИТК; состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена;

Обеспеченность топливом составляет – 0 % от годовой потребности. Потребность в доп. обеспечении составляет - 0%. Хранение топлива -0

**15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

**16. Водоснабжение образовательной организации централизованное, ООО «Облводоресурс»**

**17. Газоснабжение образовательной организации имеется ООО «Гапром межрегионгаз Саратов»**

**18. Наличие туалета внутри здания организации имеется в количестве 1 шт.**

Канализация имеется

**19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

**20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

а) обеспечение режима термометрии обеспечен,

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,



- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 3 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, имеется,
- ж) запас дезинфицирующих средств 5 л. указать объем,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы)- 1 шт., очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый ОВУ -1 «Солнечный бриз -1» устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1шт.,
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 50 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

**21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется**

## II. Заключение комиссии

Муниципальное учреждение дополнительное образование «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году готово.

## III. Основные замечания и предложения (особое мнение) комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ *В.А. Козлова*

В.А. Козлова

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ *С.Н. Никифорова*

С.Н. Никифорова

Члены комиссии \_\_\_\_\_ *О.В. Астраханцева*

О.В. Астраханцева

\_\_\_\_\_ *Н.В. Киркова*

Н.В. Киркова

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» июля 2024 г., 64240061000211569450

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ивантеевскому району  
Саратовской области Главного управления МЧС России по Саратовской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Саратовская, р-н Ивантеевский, с Ивантеевка, ул Мелиораторов, Здание 19а, тел. 88457951028, e-mail:  
ondipr41@64.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Уведомление о проведении обязательного профилактического визита**

от « » г. № 2407/147-64/50/ПВУ

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**1. Основание и дата:**

в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и НЕ ЗАПОЛНЕН КОММЕНТАРИЙ К ОСНОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ уведомляем, что 08.08.2024 с 09:00 до 18:00 запланировано проведение профилактического визита в отношении: МУДО ДДТ ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 6414004057, по адресу: обл Саратовская, р-н Ивантеевский, с Ивантеевка, ул Советская, Здание 18.

(указывается основание, дата, время, контролируемое лицо и адрес проведения профилактического визита)

**2. Формат проведения профилактического визита:**

в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается форма проведения профилактического визита)

**3. Ссылка на видеоконференцию:**

-

(заполняется в случае проведения мероприятия в дистанционном формате)

**4. На проведение профилактического визита уполномочены:**

1. Кулагин Виктор Александрович – начальник отделения надзорной и профилактической работы по Ивантеевскому району Саратовской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита)

**5. Дополнительная информация:**

контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения (за исключением случаев предусмотренных пунктами 11 (4) и 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

(указывается дополнительная информация)

Начальник отделения надзорной и профилактической работы по Ивантеевскому району Саратовской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Кулагин Виктор Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

22663AC5F2314E9CE4ABEDA AFDB34E76  
Владелец: Кулагин Виктор Александрович  
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора, планирующего проведение профилактического визита)

подпись

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» июля 2024 г., 64240061000211569450

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ивантеевскому району Саратовской  
области Главного управления МЧС России по Саратовской области**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Саратовская, р-н Ивантеевский, с Ивантеевка, ул Мелиораторов, Здание 19а, тел. 88457951028, e-mail:  
ondipr41@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита  
(лист профилактической беседы)**

от « 08 » августа 2024 г. № 2407/147-64/50/ПВЛПБ

**1. Вид надзора:**

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**2. Контролируемое лицо:**

МУДО ДДТ ИВАНТЕЕВСОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 6414004057, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

**3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):**

обл Саратовская, р-н Ивантеевский, с Ивантеевка, ул Советская, Здание 18

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

**4. Обязательность профилактического визита:**

Да

(да / нет)

**5. Форма проведения профилактического визита:**

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

**6. Информация, доведенная до контролируемого лица:**

1. Информация не доводилась

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

**7. Дополнительная информация:**

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

Начальник отделения надзорной и профилактической работы по Ивантеевскому району Саратовской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Кулагин Виктор Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

22663AC5F2314E9CE4ABEDAAFDB34E76  
Владелец: Кулагин Виктор Александрович  
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись

Лаборатория Алакина С.А. г. Пугачёв ул. Свобода 179 тел. 42150 факс 22679 Перепечатка протокола (в т.ч. частичная) без разрешения лаборатории запрещается	Электроизмерительная лаборатория ИП Алакина С.А. свидетельство Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора 53-030/СО-20 от 23.09.2020 г	Заказчик МР МУ ДО « ДДТ Ивантеевского района»
	Объект Саратовская область ,Ивантеевский р-он с.Ивантеевка ул.Советская 18	
	Цель испытаний Контрольные	
	Дата испытания 15.07.2024 года	

## ПРОТОКОЛ № 24 / 41 И

испытания и измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей  
Протокол испытаний распространяется только на электроустановку, подвергнутую испытанию  
Наименование и адрес монтажной организации заказчиком не представлено

Сведения о проектной организации заказчиком не представлены

Сведения об актах скрытых работ заказчиком не представлены

Климатические условия проведения испытаний: Температура +35С.; Влажность 41 %; Атм. давление 757 мм.рт.ст.

Программа испытаний: **ПТЭЭП, приложение 3 п.28.1 и т.п.**

(Объем испытаний в виде перечисления пунктов нормативного документа)

Испытания проведены в соответствии с методикой № 3 «Измерение сопротивления изоляции»

№ п / п	ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЯ Наименование объекта испытания	Марка кабеля я. пров ода	S мм <sup>2</sup>	Ура б В	№ пункта ИД	Норма по ИД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ										Исп. кВ	Время исп. сек	Вывод о соответствии	Примечание
							Сопротивление изоляции													
							А-В	В-С	А-С	А-Н	В-Н	С-Н	А-РЕ	В-РЕ	С-РЕ	Н-РЕ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Опора-автомат	АВВГ	10	380	Пр.3П.28.1	0,5 МОм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2,5			
2	автомат -счетчик	АВВГ	6	380	Пр.3П.28.1	0,5 МОм	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,5	60	Соответствует	
3	Счетчик-автомат освещения	ПУМН	2,5	220	Пр.3П.28.1	0,5 МОм										20	2,5	60	Соответствует	
4	Проводка освещения	ПУМН	2,5	220	Пр.3П.28.1	0,5 МОм									11		2,5	60	Соответствует	

Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ)									
От-метка	Наименование СИ	Тип СИ	Диапазон измерений (при данной проверке)	Уисл. В	Точность измерений	Погрешность	Свидетельство о поверке	Дата поверки	
								Последняя	Очередная
▶	Мегаомметр	Ф4102/2-1М №67249	0 --- ∞	1000 2500	1,5	±1,5	№372885	19.07.2023	18.08.2024
▶	Секундомер	СОП пр-2а-3-000					№160479	19.07.2023	18.08.2024

Заключение: Параметры, не соответствующие требованиям НД, имеют объекты, указанные в поз. №№  
 Протокол составлен в двух экземплярах

Испытания провели: \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)



Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).